

ОКП 139 000

Группа В-62

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Трубопромышленная компания»

Д.А. Марков

2011 г.



**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИВАРНЫЕ
С ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ
ПОКРЫТИЕМ**

Технические условия

ТУ 1390-004-91907504-2011

Дата введения в действие – 26.09.2011 г.

РАЗРАБОТАНО

Главный инженер

ООО «Трубопромышленная компания»

К.С. Дормышев

«15» 08 2011 г.

2011

г. Екатеринбург.

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Настоящие технические условия распространяются на стальные трубы диаметром 57- 1420 и соответствующие детали трубопроводов с внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием. Покрытие наносится методом центробежного набрызга на внутреннюю поверхность прямых труб и соединительных деталей цементно-песчаной водоувлажненной смеси (раствора) и ее последующей сушкой по согласованному Технологическому регламенту.

Трубы стальные и соединительные детали с покрытием предназначены для строительства подземных трубопроводов, транспортирующих питьевую воду и другие химически нейтральные продукты с температурой транспортируемой жидкости от +0,5С до +40С под давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см²).

Срок службы покрытия – не менее нормативного срока службы трубопровода.

Трубы могут быть поставлены с внутренним цементно-песчаным и наружным полиэтиленовым покрытием.

Условные обозначения труб с покрытием состоят из буквенных и цифровых индексов и обозначения настоящих Технических условий.

ТС – труба стальная; ЦПП – цементно-песчаное покрытие.

Цифровые индексы обозначают (в мм) наружный (или внутренний условный) диаметр трубы, толщину стенки трубы, толщину покрытия.

Примеры условного обозначения продукции при заказе:

Труба стальная диаметром 325 мм, толщиной стенки 6 мм с внутренним цементно-песчаным покрытием наружным толщиной 6 мм.

ТС-ЦПП-325х6-6 ТУ 1390-004-91907504-2011

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата	ТУ 1390-004-91907504-2011					
								Изм.	Лист	№ докум.
					Разраб.	К.С. Дормышев	Трубы стальные и детали трубопроводов приварные с внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием	Лит.	Лист	Листов
					Провер.	Е.И. Барыкин			2	15
					Реценз.			ООО «ТПК»		
					Н. Контр.	Е.И. Барыкин				
					Утверд.	Д.А. Марков				